



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Московское управление
РАЗРЕШЕНИЕ

№ РРС-ТУ-01-1.-000454

На применение технических устройств

Оборудование (техническое устройство, материал):

**Трубы отопления и горячего водоснабжения IV категории типа
«КАСАФЛЕКС»**

по ТУ 4937-023-40270293-2004

Код ОКП (ТН ВЭД): **49 3710**

Изготовитель (поставщик):

ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт»

Юридический адрес:

Москва, 119530, Генерала Дорохова ул., д. 14, стр. 1

Основание выдачи разрешения:

Заявление.

Заключение экспертизы промышленной безопасности ООО «Экспертиза и Диагностика» № ЭПБ 94424717/01-859-2010 на технические устройства: трубы отопления и горячего водоснабжения IV категории типа «КАСАФЛЕКС», серийно изготавливаемые ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт» по ТУ 4937-023-40270293-2004.

Регистрационный № **01-ТУ-07243-2010**.

Условия изготовления (применения):

Обеспечение соответствия поставляемых технических устройств, требованиям национальных стандартов, норм, правил, руководящих документов, инструкций в области промышленной безопасности, действующих в Российской Федерации.

Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию поставляемого оборудования возможно только по согласованию с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Участие представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в периодических, типовых, сертификационных, квалификационных испытаниях технических устройств.

Применение на объектах котлонадзора.

Срок действия разрешения до 12.11.2015

Дата выдачи

12.11.2010

Заместитель руководителя
М.М.Дзыбов

А В 397036



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB57.H00545

Срок действия с 25.05.2010

по 24.05.2013

№ 0131658

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB57
ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТТЕСТ"
Юридический адрес: 117418, Москва, ул. Цюрупы, д. 14
Фактический адрес: 117418, Москва, ул. Цюрупы, д. 14, тел. (499) 120-61-49, факс (499) 120-61-49

ПРОДУКЦИЯ Трубы «Касафлекс»
ТУ 4937-023-40270293-2004 с изм. №№ 1-5
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

49 3710

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 4937-023-40270293-2004 с изм. №№ 1-5

код ТН ВЭД России:

8307 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт». ИНН:7729402448
119530, Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, стр. 1

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт». Код-ОКПО:40270293. ИНН:7729402448
119530, Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, стр. 1, тел. 737-75-69, 737-75-70

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 13/10 от 21.05.2010 ИЛ ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт»,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22ХП65, адрес: 119530, Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, стр. 1,
санитарно-эпидемиологического заключения № 50.РА.05.493.П.000400.06.09 от 03.06.2009г. ФГУ МО РФ 842-го
ЦГСЭН РВСН, 143010, Московская область, г. Одинцово-10, сертификата соответствия СМК требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001: 2000) № РОСС RU.ИС11.К00386 от 20.06.2008г., выданного ОС по
сертификации систем качества ОАО «ВНИИС»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3.



Руководитель органа

Е.А. Буданова
подпись

Е.А. Буданова
подпись, фамилия

Эксперт

Т.В. Раденская
подпись

Т.В. Раденская
подпись, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное государственное учреждение Министерства обороны РФ "842 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора РВСН", 143010, г. Одинцово-10 Московской области, тел. (495)-598-54-01

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.РА.05.493.П.000400.06.09 ОТ 03.06.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Трубы "Касафлекс".

изготовленная в соответствии
ТУ 4937-023-40270293-2004 с изм. 1 - 5.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами".

Организация-изготовитель

ЗАО "Завод АНД Газтрубпласт", 119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, стр. 1, (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "Завод АНД Газтрубпласт", 119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, стр. 1, (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 495/М от 28.05.2009 г., АИЛЦ ФГУ МО РФ "842 ЦГСЭН РВСН" (Аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.2/03 от 08.06.2007г.).

№ 2667966

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Содержание химических веществ в водной вытяжке, мг/л:

Формальдегид

Ацетальдегид

Этилацетат

Ацетон

Гексан

Гептан

Метиловый спирт

Пропиловый спирт

Изопропиловый спирт

Бутиловый спирт

Изобутиловый спирт

Запах

Привкус

Изменение цвета и прозрачности вытяжки

Индекс токсичности, %

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

не более:

0,05

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,5

0,5

не более 1 балла

не допускается

не допускается

70 - 120

Область применения:

Для сетей отопления и горячего водоснабжения с рабочим давлением до 1,6 МПа и t до +135°C (допускается кратковременное увеличение температуры до +150°C для труб с теплоизоляцией из пенополиуретана) и до +160°C (допускается кратковременное увеличение температуры до +180°C для труб с теплоизоляцией из пенополиизоцианурата) т.ч. на объектах Министерства обороны РФ.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, страна и фирма - изготовитель, условия использования.



Заключение действительно до 03.06.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Казанцев А.Ю.

Бланк N 2667966